CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 07502

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CONDUCTORES DE COBRE DURO Y BLANDO DESNUDOS	CALIBRES DESDE 4 AWG HASTA 4/0 AWG
		CALIBRES 8 AWG Y 6 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. PROCABLES

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

Especificación Técnica ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 03 / 09 / 2019
Última Actualización: 04 / 02 / 2020
Fecha de Vencimiento: 02 / 09 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 02 / 09 / 2020 y 02 / 09 / 2021

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Manager

Firmado digitalmente por CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA
Fecha: 2020.02.04 15:29:33 -05'00'

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CIDET Certificación

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07502

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03 / 09 / 2019
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 04 / 02 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 02 / 09 / 2022

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. PROCABLES., UBICADA EN LA CALLE 20 NO. 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Conductores de cobre duro y blando desnudos	
Referencia	Calibres desde 4 AWG hasta 4/0 AWG	Calibres 8 AWG y 6 AWG
Conductor	Cobre Duro	Cobre Blando
Cableado	Clase A	No aplica (alambre)
Aplicación	Construcción de sistemas de puesta a tierra como electrodo (M), como conductor del electrodo (CE) y como conductor de puesta a tierra de equipos (PTE).	
Referencial	Especificación Técnica ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)	

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
AVIVAS