



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO20.00183

Certificación Continua
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

Bandejas portables y canalizaciones (canaletas, ductos, tubos, tuberías y Buses de barra)
Referencias certificadas: 10. Ver anexo

Manufactured by:
Fabricado por:

CORAFLEX S.A.S.
CARRERA 40 No. 10 A – 78
Bogotá D.C., Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es válido hasta: **2023 Enero 27.**

Fecha de inicio de Certificación: 2020 Enero 28.

Versión No.: 0

Fecha de Revisión: 2020 Enero 28.

BUREAU VERITAS
Certification



ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008


CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogotá – Colombia
Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191.e-mail: gerencia.tecnica@co.bureauveritas.com
Calle 72 No. 7 -82 Piso 3. Edificio Acciones & Valores, Bogotá Colombia
CO20.00183,Página No. 1 de 2





**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTIFICADAS:

ITEM	ALCANCE	REFERENCIA FABRICA	DESCRIPCIO DEL PRODUCTO - ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	IAF 17 NACE 25.99 GRUPOS RETIE 4	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT RECUBIERTA EN PVC- PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Coraflex Liquid Tight de 3/8"- Ø Inter / exter : 12/17 mm
2			Coraflex Liquid Tight de 1/2"- Ø Inter / exter : 15/21 mm
3			Coraflex Liquid Tight de 3/4"- Ø Inter / exter : 20/25 mm
4			Coraflex Liquid Tight de 1"- Ø Inter / exter : 25/30 mm
5			Coraflex Liquid Tight de 1 1/4"- Ø Inter / exter : 34/41 mm
6			Coraflex Liquid Tight de 1 1/2"- Ø Inter / exter : 39/48 mm
7			Coraflex Liquid Tight de 2"- Ø Inter / exter : 50/58 mm
8			Coraflex Liquid Tight de 2 1/2"- Ø Inter / exter : 62/71 mm
9			Coraflex Liquid Tight de 3"- Ø Inter / exter : 81/91 mm
10			Coraflex Liquid Tight de 4"- Ø Inter / exter : 104/115 mm

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogotá – Colombia
Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191.e-mail: gerencia.tecnica@co.bureauveritas.com
Calle 72 No. 7 -82 Piso 3. Edificio Acciones & Valores, Bogotá Colombia
CO20.00183,Página No. 2 de 2