



ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009



SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden: 4200-29827
Certificado N°: CRS13186
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SOLDEXEL LTDA
Av. Calle 22 Sur # 27-50
Bogotá, Colombia.

Certifica que los productos identificados como UNIONES, CODOS Y ACCESORIOS PARA AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) fabricados y comercializados en Colombia por SOLDEXEL LTDA., con referencias relacionadas en las páginas 2 y 3 del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:


Resolución 90 708 del 30 de Agosto de 2013 "RETIE" y modificaciones emitidas por el Ministerio de Minas

Artículo 20.28 " Productos utilizados en instalaciones especiales".

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad del fabricante de acuerdo con el esquema 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:



SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramírez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá, Colombia

Fecha de Emisión: 2019 - 01 - 18
Válido Hasta: 2022 - 01 - 17
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>

Página 1 de 3

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

CRS-C-06-05 V.3 diciembre 2018

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
19438960





SGS

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden: 4200-29827
Certificado N°: CRS13186
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SOLDEXEL LTDA
Av. Calle 22 Sur # 27-50
Bogotá, Colombia.

REFERENCIAS

UNIONES, CODOS Y ACCESORIOS PARA AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) / NEMA 7 y NEMA 9
 FABRICADAS Y COMERCIALIZADAS POR SOLDEXEL LTDA
 Av. Calle 22 Sur # 27-50. Bogotá, Colombia.

PRODUCTO	REFERENCIA	RANGO	DIMENSIONES	MATERIAL	CLASE Y DIVISIÓN (NEC)
CODO DE TAPA SESGADA TIPO LBH	S7-LBH/FE	(De050 a 600)	½" a 6"	ALUMINIO/HIERRO	CLASE I, DIVISION 1 y 2, GRUPOS C y D CLASE II, DIVISION 1 y 2, GRUPOS E, F, G CLASE III
CODO DE 90° (M-M/H-H/H-M)	S7-ELM/ELH/ELHM/FE	(De 050 a 200)	½" a 2"	ALUMINIO/HIERRO	
REDUCCIONES TIPO BUSHING, TIPO COPA, TIPO HUB, ACOUPLE (H-H, M-M)	S7-RB/FE	(DE 075050 HASTA 600400)	3/4" a 2" hasta 6" a 4"	ALUMINIO/ACERO/HIERRO	
	S7-RC/FE	(DE 075050 HASTA 600400)	3/4" a 2" hasta 6" a 4"		
	S7-RHM/FE	(DE 075050 HASTA 600400)	3/4" a 2" hasta 6" a 4"		
	S7-RMM/FE	(DE 075050 HASTA 600400)	3/4" a 2" hasta 6" a 4"		
TAPON MACHO CUADRANTE EXTERNO E INTERNO	S-TMG S-TCI/A/FE	(De 025 a 600)	1/4" a 6"	ALUMINIO / HIERRO	
TAPON HEMBRA	S-THG/FE	(De 025-400)	1/4" a 4"	ALUMINIO / HIERRO	
CODO LBY	S7-LBY/FE	(DE 050 A 100)	½" a 1"	ALUMINIO / HIERRO	
UNION UNIVERSAL	S7-UNF/S7-UNY/FE	(De 050 a 100)	½" a 1"	ALUMINIO/ACERO/HIERRO	
	S7-UNF/S7-UNY/FE	(De 150 a 600)	½" a 6"		
	S7-UNF/S7-UNY/FE	(De 050 a 600)	½" a 6"		

Fecha de Emisión: 2019 - 01 - 18
 Válido Hasta: 2022 - 01 - 17
 Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.





SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
Número de Orden: 4200-29827
Certificado N°: CRS13186
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SOLDEXEL LTDA
Av. Calle 22 Sur # 27-50
Bogotá, Colombia.

PRODUCTO	REFERENCIA	RANGO	DIMENSIONES	MATERIAL	CALSE Y DIVISIÓN (NEC)
SELLOS CORTAFUEGO (H-H/H-M)	S7-EYA/FE	(De 050 a 600)	½" a 6"	ALUMINIO / HIERRO	
	S7-EYAM/FE	(De 050 a 600)	½" a 6"	ALUMINIO / HIERRO	
SELLOS CORTAFUEGOS CON VALVULA DE DRENAJE	S7-EYAD/FE	(De 050 a 600)	½" a 6"	ALUMINIO / HIERRO	
	S7-EYAMD/FE	(De 050 a 600)	½" a 6"	ALUMINIO / HIERRO	

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2019 - 01 - 18
 Válido Hasta: 2022 - 01 - 17
 Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>

