



DETALLE B

DETALLE A

NOTAS:

- NORMA PRODUCTO:
NTC 2772 DE 1990 (actualización 2004-04-02).
- APLICACION:
HERRAJE UTILIZADO PARA LA FIJACION DE CONDUCTORES A LOS AISLADORES EN LAS ESTRUCTURAS DE RETENCION O TERMINALES.
- MATERIAL:
FUNDICION NODULAR ASTM A-536 TIPO 65-45-12
- GALVANIZADO:
ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19).
- ESPOSOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 79 μm .
- ESPOSOR PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 86 μm .
- ACCESORIOS:
PASADOR DE 5/8 x 55 mm
PINCHAVETA 1 1/4" x 1/8"
PERNO EN U DE 1/2" x 38 x 60 (NTC 2618) (2 UNIDADES)
TUERCA HEXAGONAL DE 1/2" (NTC 2618) (4 UNIDADES)
ARANDELA DE PRESION DE 1/2" (NTC 2806) (4 UNIDADES)

INDESA LTDA.

DIMENSIONES DE COTAS EN MILIMETROS		NOMBRE: GRAPA DE SUSPENSION EN ACERO	
	ESCALA:	DIBUJO:	CODIGO PRODUCTO:
	N.A.	WILMAR LONDOÑO	GRSU-2
	HOJA:	REVISO:	VERSION:
1 DE 1	JOSE SANABRIA	02	FECHA DE VIGENCIA:
	APROBO:	JULIAN SANZ	30/07/2012

