

IMEC S.A.S.

INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.S.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TUBO PVC DUCTO LISO EB 4" (114 mm) NORMA TECNICA COLOMBIANA 1630 Quinta Actualización

DIMENSIONES

| | | |
|------------------|----------|-------------------------|
| ESPELOR DE PARED | MÍNIMO | 2,08 mm |
| DIAMETRO EXTERNO | PROMEDIO | 114,07mm hasta 114,53mm |
| OVALAMIENTO | MÁXIMO | 2,54 mm |
| DIÁMETRO INTERNO | MÍNIMO | 101,6 mm |

DIMENSIONES DE CAMPANA

| | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| LONGITUD | MÍNIMO | 86,00 mm |
| DIAMETRO ENTRADA (A) | PROMEDIO | 115,19 mm hasta 115,65mm |
| OVALAMIENTO | MÁXIMO | 2,54 mm |
| DIAMETRO FONDO (B) | PROMEDIO | 114,04mm hasta 114,50mm |
| OVALAMIENTO | OVAL. MAX (mm) | 2,54 mm |

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| LONGITUD NOMINAL DEL TUBO | DISPONIBLE EN 3 m y 6m | |
| ENERGÍA DE IMPACTO | MÍNIMO | 68 J |
| RIGIDEZ | MÍNIMO | 138 kN/m/m |
| CALIDAD DE EXTRUSIÓN | INMERSIÓN EN ACETONA | |
| INFLAMABILIDAD | NO PROPAGA LA LLAMA | |
| IMPERMEABILIDAD DE LA UNION | 1 hora 25Lbs/Pg ² o Kpa 172 | |
| ROTULADO | SEGÚN LOS REQUISITOS NTC 1630 | |

CONDICIONES AMBIENTALES ENSAYO:HR 50 % ± 5 %;TEMP. =23 °C ± 2 °C

Aprobado: Jefe de Aseguramiento de la
calidad del producto

Vig. Junio 2018



Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101